

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00093/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0026535**
«Техстрой». Место нахождения: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3. Фактический адрес:
125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, стр.2, эт.6, пом.№ 1, комн 5. ОГРН 5147746256114.
Телефон: 8(843)2300-730. Факс: 8(843)2300-430.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой». Место нахождения:
125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3. Фактический адрес: 420053, г. Казань, ул. 1-я
Вольская, д.1. ОГРН 5147746256114. Телефон: 8(843)2300-730. Факс: 8(843)2300-430.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "Огнестойкость" Закрытого акционерного общества
"Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул.
Горького, д.12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64, пом. 15, 16, 17
(комн. 504, 505, 506). Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС
RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы из полиэтилена негорючие, трехслойные для защиты
кабелей и проводов, марка «Элетротех III НГ»
(номинальный диаметр труб из ряда: 110, 125, 140, 160, 200,
225, 250, 280 мм), выпускаемые по ТУ 22.21.21-030-
5443242486-2018, ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 22.21.21.129

код ЕКПС:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 100 0

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008
N 123-ФЗ): ГОСТ Р 53313-2009 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (стойкость к распространению горения при
одиночной прокладке).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 28 с/к-2019 от 26.08.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО
«ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013. Акт
оценки производства сертифицируемой продукции № 0358 стр/э/оп от 25.07.2019 ОС
«Огнестойкость» ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 от
22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Срок действия сертификата соответствия с 26.08.2019 по 25.08.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Ю. И. Графская

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ

М. М. Назарова

ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ